

**\*\*AS CONDENSADORAS DEVERAM SER ACOMODADAS NA PARTE LATERAL DO PRÉDIO\*\***

QUADRO ELÉTRICO / 2º PAVIMENTO	
QUAT.	DESCRIÇÃO
1	Disjuntor de Comando de 70A
7	Disjuntor de Proteção de 16A

EQUIPAMENTOS	
QUAT.	DESCRIÇÃO
4	Ar Condicionado Split Hi-Wall 9.000 BTUs/h - Frio
1	Ar Condicionado Split Hi-Wall 12.000 BTUs/h - Frio
3	Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs/h - Frio

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Projeto: Reforma do Teatro Municipal  
Endereço: Rua Professor Irineu Chaluppe, 141 - Centro - ItapeviSP

ASSUNTO:	PLANTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA		
PAVIMENTO:	ESCALA:	TIPO DE PROJETO:	
2º PAVIMENTO	1:28	ARQUITETURA	
ZONEAMENTO:	DATA INICIAL:	ETAPA:	
	OUT_2019	BÁSICO	
DEZENHISTA:	IMPRESSO EM:	REVISÃO:	
	OUT_2019	00	

**3/4**

