



LEGENDA

- ACOMPANHAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 380x38mm
- CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO C 380x38mm
- SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO 380x38mm
- CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBITIR EM CAIXA DE PVC 40x H=0,30M DO PISO.
- BOTONEIRA COM CIRCUITO DE SUPLENTO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M.
- SWITCHE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M
- BOTONEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,50M
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 40x EMBITIDA NA PAREDE H = 0,30M DO PISO.
- PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 40x EMBITIDA NA PAREDE H = 1,20M DO PISO.
- PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPAS DE ENCAIXE
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBITIDO EM LAJE - #1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBITIDO NO PISO - #1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBITIDO NA PAREDE - #3/4" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBITIDO NO PISO - #3/4" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - #3/4" SALVO INDICADO
- FAIXA DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO PASSA
- ELETRODUTO SOBRE

1. TODOS ELETRODUTOS SÃO DIMENSIONADOS SEMO DE #1".
2. AS CORES PARA A FAIXA SERÃO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
RETORNO: AMARELO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE.
3. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PROTETA NA COR MARROM NLS.
4. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, SEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E BOMBAOS NOS MEDIDORES, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE QUAL QU QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, EQUIVAMENTE COMPROVADOS CONFORME MEMORIA DESCRITIVA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL
Obra: ITAPEVI - SP
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUÁ - ITAPEVI - SP - 06685-025
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal:
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

Autor do Projeto e Responsável Técnico:
Engº Antonio Carlos do A. Caldeira
Crea: 0682274612 - SP
ART nº: 00000000000000000000

PROJETO DE ELÉTRICA SINALIZAÇÃO				Folha:
PROJETO	1-00	PROJETO	1-00	07
TERREIRO	1-00	PROJETO	1-00	
PROJETO	1-00	PROJETO	1-00	
PROJETO	1-00	PROJETO	1-00	