



- NOTAS**
1. TUDO FICARÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SEM DE 2,2mm<sup>2</sup> - PVC 70°C FLEX. CLASSE 700V.
  2. TODOS ELÉTRICISTAS NÃO DIMENSIONADOS SEM DE 1".
  3. AS CORES PARA A FASE SÃO: FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO. RETORNO: AMARELO. RETORNO ENTRE INTERFLORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM. NEUTRO: AZUL CLARO. TERRA: VERDE.
  4. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM N.3.5
  5. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, SEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMÓRIAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO REFERENCIAL, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVENDO SER CONFIRMADOS COM O SEU DESENVOLVEDOR.

**LEGENDA**

- ACOMPANHAMENTO EM PANELA PARA ELÉTRICISTAS LISA OU PERFURADA 100X50
- CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TIPO 400X60X150CM H=1,20M NO EDIFÍCIO
- BOTONEIRA COM CIRCUITO DE SUPRIMENTO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO H= 1,50M
- SERIE ELÉTRICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M
- BOTONEIRA COM BOTÃO LISA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,50M
- PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 40X 40 H=0,30M DO PISO
- PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 40X 40 H=0,30M DO PISO
- TE HORIZONTAL 80° PARA ELÉTRICISTAS LISA OU PERFURADA 100X50
- ELÉTRICISTAS PARA ELÉTRICA 100X50mm, LISA COM VÍDELA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO - SALVO INDICADO
- ELÉTRICISTAS FLEXÍVEIS EMBUTIDO EM LAJE - 1" SALVO INDICADO
- ELÉTRICISTAS FLEXÍVEIS EMBUTIDO NO PISO - 1" SALVO INDICADO
- ELÉTRICISTAS FLEXÍVEIS EMBUTIDO NA PAREDE - 1/2" SALVO INDICADO
- ELÉTRICISTAS FLEXÍVEIS EMBUTIDO NO PISO - 1/2" SALVO INDICADO
- ELÉTRICISTAS DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - 1/2" SALVO INDICADO
- FIO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELÉTRICISTAS QUE DEIXE
- ELÉTRICISTAS PASSA
- ELÉTRICISTAS SOBRE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO  
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL  
Obra: ITAPEVI - SP  
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUÁ - ITAPEVI - SP - 06665-025  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal: Prefeitura Municipal de Itapevi  
CPF nº: 46.923.031/0001-28  
Autor do Projeto e Responsável Técnico: Engº Antonio Carlos da A. Cardoso  
Crea: 0982274502 - SP  
ART nº: 28023821710963

PROJETO DE ELÉTRICA SINALIZAÇÃO	Arquiteto	06
TERREO	1:50	ARQUITETURA
ZAD	AGO / 2021	BÁSICO
DESENVOLVIMENTO	SET / 2021	DESENVOLVIMENTO