

PLANTA PARTE 02

LEGENDA LUMINÁRIAS

ATERRAMENTO:
Um cabo unipolar de cobre nu de seção 50 mm²
deverá acompanhar TODOS os circuitos que interligará todas as hastes de aterramento,
distribuídas nas caixas de passagem.
Este condutor deverá ser passado por fora do eletroduto, ou seja,
ser enterrado diretamente no solo a uma profundidade mínima de 50 cm.



PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO



CONEXÃO DO POSTE COM CAIXA DE PASSAGEM



DETALHE POSTE, BASE E CHUMBADORES



TÍPICO CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm ou 40x40cm

UNIFILAR DOS CABOS NAS TUBULAÇÕES



LEGENDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Título: PARQUE DA COHAB

Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PARQUE DA COHAB

Obra: ITAPEVI - SP

Local: AVENIDA PEDRO PAULINO, Nº 120

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal
Prefeito Municipal de Itapevi
CNPJ nº 46.523.031/0001-09

Autor do Projeto e Responsável técnico
Engº Antonio Carlos de A. Cardoso
CREA: 060027445CD - SP
ART Nº 28027320121416858

PROJETO DE ELÉTRICA			Folha
TÉRREO	NOVEMBRO	ELÉTRICA	04
DATA	DATA	DATA	
OUTUBRO / 2021	OUTUBRO / 2021	BÁSICO	
ESCALA	ESCALA		
1:50	1:50	02	

COHAB BIG.S_PG 08 01 R04 - 14.10.2021