


Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	37.33	86.00	32.11
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	3.75	40.00	1.50
		TOTAL	33.61



Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	21.55	40.00	8.62
		TOTAL	8.62


**PROJETOS EXECUTIVOS**  
 ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA  
 Rua Expedicionários do Brasil, 1448  
 Centro - Araraquara - SP  
 (16) 3319-8150 | contato@alتي Engenharia.com.br


**ALTI**  
 ELÉTRICA

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais. Res.Nº260 CONFEA. Lei Federal Nº9.611