
[illegible][illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES ATENDE A IT-21/2019.	TIPO ÁGUA PRESSURIZADA PO QUÍMICO SECO EXTINTORES CO2 E 96
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVEVA CONTER SINALIZAÇÃO BOMBA DE PROTEÇÃO, ALERTA, DIRECIONADA, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO CONFORME IT-20/2019.
SABÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-11/2019 EM 05 UNDS ESCADAS, CORRÍORES E INSTÂNCIAS A 100% E 100% RECARGADOS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-18/2019
HEMORRANTES E BOMBA	CONFORME A IT-22/2019
CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO	CONFORME A IT-19/2019
CENTRAL DE GÁS GLP	CONFORME A IT-28/2019
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO	CONFORME A IT-10/2019
ACESSO DE VENTILADOR	CONFORME A IT-06/2019
BRECHA DE INCÊNDIO	CONFORME A IT-17/2019
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SIPA	CONFORME A IT-4/2019
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	CONFORME A IT-08/2019
COMPARTIMENTAÇÃO	CONFORME A IT-09/2019
AFRONTAMENTO ENTRE EDIFICAÇÕES	CONFORME A IT-07/2019

CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018			
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	ESCOLAR	E-5	CRECHE
CARGA DE INCENDIO – IT – 14/19			
OCCUPAÇÃO / USO		DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E – ESCOLA EM GERAL		E-5	CRECHE
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO			
RISCO			M/m²
BAIXO			300

	TÍTULO:	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA ELEVÂÇÕES, DETALHES E ISOMÉTRICO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP		
	OBRA:	CRECHE DE TEMPO INTEGRAL ALBERTO BRAGA		
	Endereço:	RUA ALCIDES COTRIN, Nº177 02		
	Itapari:	JARDIM SANTA RITA 01		
Cidade:	ITAPEVI - SP	Lote:	Quadrante:	REV.
Responsável Técnico:		Proprietário		

VANDERLEI MARTIN SALINAS
ENG. ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA Nº 50637209/53