

**11** **ELEVAÇÃO INTERNA PRINCIPAL - RUA ALCÍDES COTRIM**  
ESC.: 1:75


14 **ELEVAÇÃO POSTERIOR EXTERNA - RUA PROFª MARIA ZIBINA DE CARVALHO**  
ESC.: 1:75

CORTE DD  
ESC.: 1:75

**3 PLANTA TÉRREO**  
ESC.: 1:150

**12** **ELEVAÇÃO EXTERNA PRINCIPAL - RUA ALCÍDES COTRIM**  
ESC.: 1-75

5 PLANTA COBERTURA  
ESC.: 1:175




10 CORTE  
ESC.: 1:75

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES ATÉ 01-11-2019.	TIPO ÁGUA PRESSURIZADA PO QUÍMICO SECO EXTINTOR CO2 6 kg
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVERÁ CONTER SINALIZAÇÃO BASES DE PROTEÇÃO, ALERTE, OBRIGATORIO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO CONFORME IT-28-2019
SALIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-1-2019 (EM SUAS ESCADAS, CORRIMÕES E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS).
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-18-2019
HERANTES E BOMBA	CONFORME A IT-22-2019
CENTRAL DE ALARME PARA INCÊNDIO	CONFORME A IT-19-2019
CENTRAL DE GÁS GLP	CONFORME A IT-28-2019
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO	CONFORME A IT-10-2019
ACESSO DE VATURAS	CONFORME A IT-06-2019
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME A IT-17-2019
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SIPA	CONFORME A IT-41-2019
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	CONFORME A IT-08-2019
COMPARTIMENTAÇÃO	CONFORME A IT-09-2019
AFASTAMENTO ENTRE EDIFICAÇÕES	CONFORME A IT-07-2019

CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018			
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	ESCOLAR	E-5	CRECHE
CARGA DE INCÊNDIO – IT – 14/19			
OCCUPAÇÃO / USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	
E – ESCOLA EM GERAL	E-5	CRECHE	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	M/m²		
BAIXO	300		

TÍTULO:	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTAS E ELEVADOES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP	
OBRA:	CRECHE DE TEMPO INTEGRAL ALBERTO BRAGA	
Endereço:	RUA ALCIDES COTRIN, Nº177	02
Bairro:	JARDIM SANTA RITA	01

	Cidade: <b>ITAPEVI - SP</b>		Lote: _____	Quadro: _____	REV: _____
	Responsável Técnico: _____  <b>VANDERLEI MARTIN SALINAS</b> Eng. Eletricista e Segurança do Trabalho		Proprietário _____  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI</b> Rua: _____		

EMBALAGEM TÉCNICA 180200410147	ÁREA: 1878,30 m²	DIMENSÕES: A0	DATA: FEVEREIRO/2020	ESCALA: Indicada
-----------------------------------	---------------------	------------------	-------------------------	---------------------