



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | licitacoes@itapevi.sp.gov.br

Itapevi, 05 de Fevereiro de 2019.

Ref: Tomada de Preços 03/2019

Pergunta: De acordo com o ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO, no item 5.4 COBERTURA é solicitado cobertura em "policarbonato alveolar de 6 mm", porém logo abaixo é citado "- 4 Chapas de aço zincado 2000 x 1000 mm". Qual devemos seguir?

Resposta: A cobertura deverá ser em policarbonato alveolar.

Pergunta: De acordo com o ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO, no item 5.5 BANCOS é solicitado assento com "espaço para 5 pessoas sentadas e espaço para cadeirantes", porém logo abaixo é citado comprimento dos metalons e da chapa do assento com comprimento de 3.680mm, desta forma não restando espaço para cadeirantes. Qual devemos seguir?

Resposta: O abrigo deverá ser projetado para 5 pessoas sentadas e espaço para cadeirantes dentro do espaço útil do mesmo

Pergunta: A empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU em nome dos profissionais que façam parte do quadro da empresa licitante OU Atestado de capacidade técnica, acervado no CREA, em nome da empresa?

Resposta: A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, acervado no CREA em nome da empresa.