



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 |

sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 |

sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br

Concorrência Pública 07/2023

1. Solicitamos que sejam disponibilizadas as Composições de Preço Unitário utilizadas no orçamento.

As Composições de Preço Unitário são fornecidas pelos órgãos responsáveis pela a realização das planilhas de preço públicas sendo elas: SIURB, SINAPI, CDHU, DER E DNIT.

As Composições 1,2,3,4,5 e 6 criadas pelo orçamentista estão disponíveis no anexo “Orçamento Novo Viaduto_R03_Proponente” na aba COMPOSIÇÕES, disponível em:

<https://licitacoes.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/1080>

2. Em análise ao projeto básico e demais documentos disponibilizados no site não identificamos o Boletim de Sondagem para avaliarmos as características do solo, porém observamos que na Planilha Orçamentária foi prevista fundação em estaca raiz. Assim gostaríamos de saber se já foi realizada alguma sondagem próxima ao local da obra, ainda que de outro empreendimento, que tenha sido utilizada como base para pré-dimensionamento da fundação desta OAE. Caso exista, solicitamos estes relatórios.

Por se tratar de um projeto básico, não foi realizada sondagem. Os projetos básicos foram desenvolvidos com base nas condições típicas da região, e os valores foram estimados, estando sujeitos a alterações com base nos estudos executivos que serão conduzidos pela CONTRATADA em conjunto com sua equipe de projetos e estudos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 |

sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 |

sisu.engenharia@itapevi.sp.gov.br

3. O projeto prevê a execução de estacas em solo e rocha, porém na Planilha Orçamentária consta apenas a execução de sondagem a percussão e com profundidade de até 15 m. Desta forma, gostaríamos de confirmar a sondagem, até porque todas as fundações estão com previsão de profundidade superior a 15 m.

Os valores orçamentários foram estabelecidos levando em consideração as condições de solo comuns na região. É importante ressaltar que a empresa CONTRATADA será encarregada de investigar a abordagem mais adequada para conduzir os estudos, o que pode resultar em ajustes no orçamento conforme necessário.