

PLANTA DO 1° PAVIMENTO
LADO DIREITO
ESCALA 1:75

Lista de Materiais
"Pavimento – LISTA DE MATERIAL DO 1°PAVIMENTO LADO DIREITO

Quantidade	Categoria	Descrição	Fabricante	Unidade	Dimensões	Preço	ERP1	ERP2	TOTAL
78	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V		M	#2,5	0,00			0
10	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V		M	#2,5	0,00			0
10	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V		M	#2,5	0,00			0
149,21	CONDUTO FLEXIVEL	ELETRODUTO CORRUGADO		M		0,00			0
18,23	CONDUTO FLEXIVEL	ELETRODUTO CORRUGADO		M	3/4	0,00			0
37,22	CONDUTO RIGIDO	ELETRODUTO DE FO RIGIDO		M	2	0,00			0
106,8	CONDUTO RIGIDO	ELETRODUTO DE FO RIGIDO		M	1#=100x50	0,00			0
2	GERAL	BOT.COM CIRC.QUE E PASSA,PARA QUEBRE O VIDRO		PÇ					0
2	GERAL	BOTOEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO PARA SR		PÇ					0
2	GERAL	SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO		PÇ					0
4	GERAL	CAIXA PVC 4X2		PÇ					0
23	GERAL	CAIXA PVC 4X4		PÇ					0
10	GERAL	CAIXA PVC 4X4		PÇ					0
10	GERAL	SUPORTE PVC 4X4		PÇ					0
1	GERAL	CX. PADRÃO TELEBRÁS 400X400X50M		PÇ					0
2	ELETROCALHA+TES	TE -HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA		PÇ	100x50	0,00			0
								TOTAL	0

LEGENDA

- ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
- CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TV 400X400X150M H=+1,30M NO EIXO
- BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M.
- SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M
- BOTOEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,50M
- PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
- ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO – SALVO INDICADO
- PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE – #1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE – #1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO – #1" SALVO INDICADO
- FIAÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO PASSA
- ELETRODUTO SOBE

NOTAS:

1. TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SERÁ DE #2,5mm² – PVC 70°C FLEX, CLASSE 750V.
2. TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1".
3. AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :
   FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
   RETORNO: AMARELO
   RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA
   ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM
   NEUTRO: AZUL CLARO
   TERRA: VERDE.
5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Munsell N3,5.
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULO: UNIDADE ESCOLAR

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VALE DO SOL

LOCAL DO IMÓVEL: RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA, S/N, VALE DO SOL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ n°: 46.523.031-0001-28

Responsável técnico
Engº. Fábio das Virgens Junior
CREA nº 5070331130

ASSUNTO: Distribuição Sinais

PAVIMENTO: 1°/ PAVIMENTO LADO DIREITO	ESCALA: 1:75	TIPO DE PROJETO: ELÉTRICA	08/11
ZONEAMENTO:	DATA: MAR/2023	ETAPA: BÁSICO	
DESENHISTA:	IMPRESSO EM: 03/03/2023	REVISÃO: 00	