



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675– Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

Itapevi, 13 de dezembro de 2021.

**Conforme resposta da Secretaria interessada segue esclarecimento referente a Concorrência  
Pública nº 14/2021.**

1 - Ao analisarmos o Edital e seus anexos, não encontramos as especificações dos TUBOS PEAD que serão utilizados nesse projeto. Na descrição do item e nos projetos não foi informado se os tubos devem seguir a série DN/DI ou DN/DE (serie DN/DI: DIÂMETRO NOMINAL = DIÂMETRO INTERNO ou DN/DE: DIÂMETRO NOMINAL = DIÂMETRO EXTERNO). A norma ISO possibilita o uso das duas séries. A Série DN/DI é importante pois esta menção referênciava o diâmetro nominal ao diâmetro interno da tubulação, respeitando o cálculo de vazão projetado, evitando assim reduções de vazão e/ou estrangulamento das redes pré-estipuladas. Seria possível nos esclarecer qual é a série a ser seguida para estas tubulações?

**Resposta: A descrição a ser considerada é a DN / DI, diâmetro nominal interno.**

A disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Licitação**